

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)


Produkt-ID-Nummer
Product-ID-number**CE-0085A00275**

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Postfach: 1229, 73602 Schorndorf
Produktart <i>Product category</i>	Stellgeräte/Mehrfachstellgeräte/Kontrollgeräte
Handelsbezeichnung <i>Trade Mark</i>	2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen
Typ, Ausführung <i>Type, model</i>	MV...220/5; MV...2050/5, Ausführungen MVD 220/5, MVDLE 220/5, MV 220/3, MVD 220/5 S02; MVD 2050/5, MVDLE 2050/5, MVD 2050/5 S02, DN 50
Prüfgrundlage <i>Basis of type-examination</i>	Grundlegende Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) unter Zugrundelegung der DIN EN 161 (09.1991)
Bestimmungsland Gerätekategorien Versorgungsdruck <i>Countries of destination Appliance categories Supply pressure</i>	DE, BE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, AT, FI, NO, SE, IS
Installationsart <i>Installation code</i>	
Bemerkungen <i>Notes</i>	Zulässiger Betriebsüberdruck: 200 mbar Druckstufe: PN 1 Anschlußart: MVD 220/5, MVDLE 220/5, MV 220/3, MVD 220/5 S02 = Innengewinde Rp 2 MVD 2050/5, MVDLE 2050/5, MVD 2050/5 S02 = Flanschanschlüsse Ventilkategorie: A Ventilgruppe: 2 Gasart: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie Zulässige Umgebungstemperatur: - 15 Grad C bis + 60 Grad C Elektrische Daten: 220 oder 230 VAC, 50-60 Hz, 60 VA, IP 54 Antrieb: elektromagnetisch Einbaulage: Antrieb senkrecht nach oben bis waagrecht
Prüflaboratorium <i>Test laboratory</i>	Techn. Überwachungs-Verein Bayern e.V. , München STE 2232/2233
Überwachung <i>Surveillance procedure</i>	Zusicherung der Produktionsqualität kontrolliert durch DVGW Guarantee of production quality controlled by DVGW



18.01.1995 Re/BK

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung
D-65760 Eschborn
Hauptstraße 71-79
Telefon 0 6196/70 17-0
Telefax 0 6196/48 1152
Telex 4 072 874