

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

## EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

**Produkt-ID-Nummer**  
Product-ID-number**CE-0085A00281**

<b>Hersteller</b> <i>Manufacturer</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Postfach: 1229, 73602 Schorndorf
<b>Produktart</b> <i>Product category</i>	Stellgeräte/Mehrfachstellgeräte/Kontrollgeräte
<b>Handelsbezeichnung</b> <i>Trade Mark</i>	2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen
<b>Typ, Ausführung</b> <i>Type, model</i>	MV...2080/5, Ausführungen MVD 2080/5, MVDLE 2080/5, MVD 2080/5 S02, DN 80
<b>Prüfgrundlage</b> <i>Basis of type-examination</i>	Grundlegende Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) unter Zugrundelegung der DIN EN 161 (09.1991)
<b>Bestimmungsland Gerätekategorien Versorgungsdruck</b> <i>Countries of destination Appliance categories Supply pressure</i>	DE, BE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, AT, FI, NO, IS, SE
<b>Installationsart</b> <i>Installation code</i>	
<b>Bemerkungen</b> <i>Notes</i>	Zulässiger Betriebsüberdruck: 200 mbar Druckstufe: PN 1 Anschlußart: Flanschanschlüsse Ventilklasse: A Ventilgruppe: 2 Gasart: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie Zulässige Umgebungstemperatur: - 15 Grad C bis + 60 Grad C Elektrische Daten: 220 oder 230 VAC, 50-60 Hz, 80 VA, IP 54 Antrieb: elektromagnetisch Einbaulage: Antrieb senkrecht nach oben bis waagrecht
<b>Prüflaboratorium</b> <i>Test laboratory</i>	Techn. Überwachungs-Verein Bayern e.V. , München STE 2224
<b>Überwachung</b> <i>Surveillance procedure</i>	Zusicherung der Produktionsqualität kontrolliert durch DVGW Guarantee of production quality controlled by DVGW



18.01.1995 Re/BK

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten  
DVGW - notified by the Government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC-Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW  
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung  
D-65760 Eschborn  
Hauptstraße 71-79  
Telefon 0 6196/70 17-0  
Telefax 0 6196/48 11 52  
Telex 4 072 874