

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-number

CE-0085A00299

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Postfach: 1229, 73602 Schorndorf
Produktart <i>Product category</i>	Stellgeräte/Mehrfachstellgeräte/Kontrollgeräte
Handelsbezeichnung <i>Trade Mark</i>	2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen
Typ, Ausführung <i>Type, model</i>	MV...505/5, Ausführung MVD 505/5, MVDLE 505/5; DN 15
Prüfgrundlage <i>Basis of type-examination</i>	Grundlegende Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) unter Zugrundelegung der DIN EN 161 (09.1991)
Bestimmungsland Gerätekategorien Versorgungsdruck <i>Countries of destination Appliance categories Supply pressure</i>	DE, BE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, NO, FI, IS, AT
Installationsart <i>Installation code</i>	
Bemerkungen <i>Notes</i>	Zulässiger Betriebsüberdruck: 500 mbar Druckstufe: PN 1 Anschlußart: Innengewinde Rp 1/2 Ventilklasse: A Ventilgruppe: 2 Gasart: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie Zulässige Umgebungstemperatur: - 15 Grad C bis + 60 Grad C Elektrische Daten: 220 oder 230 VAC, 50-60 Hz, 15 VA, IP 54 Antrieb: elektromagnetisch Einbaulage: Antrieb senkrecht nach oben bis waagrecht
Prüflaboratorium <i>Test laboratory</i>	Techn. Überwachungs-Verein Bayern e.V. , München STE 2209
Überwachung <i>Surveillance procedure</i>	Zusicherung der Produktionsqualität kontrolliert durch DVGW Guarantee of production quality controlled by DVGW



21.06.1995 Re

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission
offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

*DVGW - notified by the Government of the Federal Republic of Germany and officially
registered by the EC-Commission for conformity assessment of gas appliances*

DVGW
Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung
D-65760 Eschborn
Hauptstraße 71-79
Telefon 0 6196/70 17-0
Telefax 0 6196/481152
Telex 4 072 874